

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. prof. Adama Grucy CMKP  
ul. Konarskiego 13  
05-400 Otwock

Otwock, dnia 28.04.2017

Do Wykonawców

**Dotyczy: zapytania ofertowego na: Wykonanie poszycia dachu na budynku "J" - Centralnej Sterylizatorni  
SPSK w Otwocku DZP/48/2017**

### **SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA**

Zamawiający udzielając wyjaśnień w dniu 27.04.2017r, błędnie podał wysokość budynku. Prawidłowa odpowiedź – wysokość budynku wynosi 6,9 m.

**Pytanie 1:**

Jak wysoki jest budynek?

**Odpowiedź:**

Wysokość budynku 6,9 m

Dyrektor SPSK

Dr n. med. Mieczysław Błaszczyk