

Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 03 kwietnia 2018

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Stały nadzór i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych, związanych z nimi systemów sterowania i automatyki w SPSK w Otwocku

Znak sprawy: DZP.26.36/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1

Czy przetarg/ zapytanie ofertowe uwzględnia również czyszczenie kanałów wentylacyjnych ?

Odpowiedź:

Postępowanie przetargowe na stały nadzór i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych, związanych z nimi systemów sterowania i automatyki w SPSK w Otwocku nie uwzględnia czyszczenia kanałów wentylacyjnych.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda