

Zamawiający  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  
im. prof. Adama Grucy CMKP  
ul. Konarskiego 13  
05-400 Otwock

Otwock, dnia 06 czerwca 2018 r.

Do Wykonawców

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Serwis okresowy rurociągów i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie SPSK im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.**

**Znak sprawy: DZP.26.46/2018**

## WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Zamawiający w rozdziale II pkt 2 ppkt A wymaga przedstawienia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów określonych następującymi kodami: 19 08 14, 20 03 06, 19 08 05, 19 08 09.

Określenie powyższych kodów przez Zamawiającego jest nieprawidłowe. Powyższe kody nie odzwierciedlają odpadów powstałych w wyniku realizowania przedmiotowej usługi zgodnie z wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia trzema grupami tematycznymi.

Przede wszystkim brakuje kodu 13 05 08\* o nazwie mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, który prawidłowo określa odpad z separatorów substancji ropopochodnych - wyszczególnionych w grupie 1.

Natomiast odpad o kodzie 19 08 05 czyli ustabilizowane komunalne osady ściekowe jest nieadekwatny do opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ źródłem powstawania takich odpadów są oczyszczalnie ścieków, które nie są przedmiotem zamówienia. Dodatkowo zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, niedopuszczalne jest zbieranie odpadów o kodzie 19 08 05. W przypadku osadów ściekowych wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o odpadach Wytwórcą odpadów jest Wykonawca usługi, który staje się posiadaczem wytworzonego odpadu i to na nim spoczywa obowiązek właściwego sklasyfikowania odebranego odpadu.

W związku z powyższym, prosimy o modyfikację zapisów w rozdziale II pkt 2 ppkt A, który będzie uwzględniał adekwatne do przedmiotu zamówienia kody odpadów czyli: 13 05 08\*, 19 08 09, 19 08 14, 20 03 06.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający akceptuje wskazaną przez Wykonawcę modyfikację zapisów w taki sposób aby przedmiot zamówienia określony został odpadami o następujących kodach: 13 05 08\*, 19 08 09, 19 08 14, 20 03.06.**

z up. Dyrektora SPSK  
Dyrektor ds. Technicznych  
Sławomir Chaberek